

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОДОЗАБОРНЫМ СКВАЖИНАМ, КОТОРЫЕ ПРИНАДЛЕЖАТ МУП «ЧАСТООЗЕРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»

№№ скважин по первоисточнику, их местонахождение	водонос. горизонт	год бурения	начало эксплуатации	глубина скв., м.	конструкция скв. (бурение и крепление)	Данные откачки	тип насоса	водоотбор, м.куб./сут				уровень воды, м. до начала эксплуатации	минерализация воды, г/л: до начала эксплуатации	Наличие				соотв. ГОСТ 2874 «Вода питьевая»	примечание
						понижение, м.		хозяйственные нужды	промышленные нужды	нужды сельск. хоз.	всего			паспорта или другой первич. документ.	водомера	гермет. устья скваж.	зоны санитар. строгого режима		
Целевое назначение скважин	интервал залегания м.	организация	дата				глубина загрузки, м.					на момент регистрации	на момент регистрации		уровнемера	бетон. воротн.			
СКВ. № 1, у здания Администрации района	РЗ олигоцен 25-46	1979	1979	48,0	нет св.	0,8 л/с	ЭПН-6					нет св.	нет св.	нет	нет	гермет.	есть		действующая
						нет св.						19,0				нет	бет. вор.		
СКВ. № 2 у здания школы	РЗ олигоцен 21-40	1978	1978	40,0	нет св.	0,8 л/с	ЭПН-6					нет св.	нет св.	нет	нет	гермет.	есть		действующая
						нет св.						10,0				нет	бет.вор.		
СКВ. № 5 у оз.Мартыново, севернее озера резервная	РЗ олигоцен 25-62	1990	1990	70,0	С 351, 0-16 219, 0-70 фильтр пров. 45-60	0,5 л/с	3 ЭЦП-6-63-85					10,0	0,6	есть	нет	гермет.	есть		резервная
						20						нет св.				нет	бет.вор.		
СКВ. №6 у оз.Доминино, по ул.Октябрьская	РЗ олигоцен 20-68	1990	1990	70,0	С 351, 0-16 219, 0-70 фильтр пров. 45-60	0,5 л/с	3 ЭЦП-6-63-85					10,0	0,58	есть	нет	гермет	есть		действующая
						20						нет св.				нет	бет.вор.		
СКВ. №3 у бани в западной части с.Частоозерье	РЗ олигоцен 25-32	1976	1976	32,0	нет св.	0,4 л/с	ЭПН-6					нет св.	нет св.	нет	нет	гермет	-		на консервации
						нет св.										бет.вор.			
СКВ. № 4, южная часть с.Частоозерье у больницы	РЗ олигоцен 20-24	1973	1973	24,0	нет св.	0,18 л/с	ЭПН -6					нет св.	нет св.	нет	нет	гермет.	-		на консервации
						нет св.										бет.вор.			